

COLLARÍN INTUMESCENTE HV

INTUMESCENT COLLAR HV



NORMATIVA: UNE-EN 13501-2: 2009 + A1: 2010.

Informe de clasificación: Nº IC130019 de fecha 31-10-2013.

Ensayo: Nº IE134760 de 31-10-2013.

Acreditación: Laboratorio de Resistencia y Reacción al Fuego.

AIDICO. Acreditado por ENAC Nº 133/LE1215.

Método de ensayo UNE-EN 1366-3: 2011.

Ref. 22200



Referencia	Ø (mm)			€ u.
22200110	110	1	28	37,000
22200125	125	1	20	51,000
22200160	160	1	12	68,000



Exterior Acero. Pintura epoxi rojo
Steel epoxi paint red



Interior intumescente grafito
Internal intumescent graphite

CLASIFICACIÓN

De acuerdo con el apartado 7.5.9 de la Norma

UNE: EN 13501-2: 2009 + A1: 2010

According with section 7.5.9 of the norm.

Referencia	Ø (mm)	Resistencia al Fuego
22200110	110	EI 240 U/C (4 horas)
22200125	125	EI 240 U/C (4 horas)
22200160	160	EI 180 U/C (3 horas)

DIMENSIONES

Referencia	Ø Int. (mm)	Ø Ext. (mm)	Altura (mm)	C (mm) Espesor Intumescente
22200110	110	132	53	8
22200125	125	160	64	11
22200160	160	195	62	15